

C € 0085



CERT

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085BO7075

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-Richtlinie (2009/142/EG) <i>EC Gas Appliances Directive (2009/142/EC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	CFH Löt- und Gasgeräte GmbH Bahnhofstraße 50, D-74254 Offenau
Vertreiber <i>distributor</i>	CFH Löt- und Gasgeräte GmbH Bahnhofstraße 50, D-74254 Offenau
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Druckregelgerät für Flüssiggas (4302)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasdruckregelgerät
Modell <i>model</i>	52...
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 140993T0/14649 vom 10.04.2003 (GWI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	EU/2009/142/EG (30.11.2009) DIN EN 12864 (01.12.2001)

Aktenzeichen
file number

12-0182-GEE

22.10.2012 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die
Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EG-Richtlinie 2009/142/EG.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 and notified by the government of the Federal Republic of
Germany for certification of gas appliances under EC Directive 2009/142/EC.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
52...	Ausgangsdruck: 29/50 mbar Eingangsdruckbereich: 0,3...7,5 (Butan), 1...16 bar (Propan) bar Nenndurchfluss: 1,5 kg/h	